

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Alföldi Agrárszakképzési Centrum

Kétegyházi Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

Készítette:

.....

Garai Tamás
Tűzvédelmi mérnök

Jóváhagyta:

.....
Gyarmathy Zsolt György
Igazgató

Készítés időpontja: 2021. augusztus 31.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény, valamint az 54/2014. (XII.05.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kétegyházi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (5741 Kétegyháza, Gyulai út 6., továbbiakban: Intézmény) megelőző és mentő tűzvédelmének biztosítására az alábbi

Tűzvédelmi Szabályzatot

adom ki.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban szabályzat) az Intézmény alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az Intézmény sajátosságainak a figyelembe vételével határozza meg a tűzvédelmi feladatokat és kötelezettségeket.

A szabályzat területi hatálya:

A szabályzat területi hatálya Kétegyháza, Gyulai út 6. sz. alatti székhelyre terjed ki.

Személyi hatálya:

Az Intézmény munkavállalói (akik főállásban vagy egyéb szerződéses munkaviszonyban állnak az Intézménnyel), továbbá a tanulók, valamint a szükséges mértékben külső ügyfelek (vállalkozók, kivitelezők, vendégek, bérlők, stb.), az intézmény épületeiben tartózkodó, illetve ott munkát végző alkalmazottakra és más természetes személyekre.

Időbeni hatálya:

A hatálybalépést követően visszavonásig érvényes, jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban kiadott szabályzat hatályát veszti.

Készítette: Garai Tamás - tűzvédelmi mérnök

Bizonyítvány kiállító: Ybl Miklós Műszaki Főiskola (1146 Budapest, Thököly út 74.)

Bizonyítvány száma: PT J 016034 - 2007. január 30.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Alkalmazandó jogi eszközök:

A tűzvédelmi szabályzat a vonatkozó rendeletben, szabvány előírásokban foglaltak figyelembevételével készült, a bennük foglaltak betartása illetve végrehajtása kötelező érvényű. (ezek jegyzékét melléklet tartalmazza)

Az Intézmény tűzvédelmi feladatai

A tűzvédelmi tevékenység szakmai irányítására, feladatok végrehajtásának elősegítésére, és ellenőrzésére jól működő tűzvédelmi szervezet létrehozása, az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, szabványok érvényre juttatása, a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb műszaki berendezések, készülékek, eszközök biztosítása. A tűzvédelmi oktatás rendelkezés szerinti végrehajtása, a feladatok és a felelősség meghatározása.

Ezen belül:

1. Az Intézmény tűzvédelmi feladatainak ellátására kijelölt személyek írásban történő megbízása, valamint a tevékenységükhöz szükséges anyagi, szakmai és egyéb feltételek biztosítása.
2. A létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása, illetőleg a szükséges pénzfedezet és egyéb feltételek biztosítása.
3. Beruházások, felújítások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges tűzvédelmi és egyéb biztonsági berendezések létesítése, a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtása.
4. A létesítmények területén a jogszabályokban, szabványokban előírt típusú és mennyiségű tűzoltó készülék és egyéb tűzoltó felszerelés biztosítása, valamint azok jogszabályban előírt időközönkénti ellenőrztetése, karbantartása, javítása, pótlása.
5. A tűzvédelmi, a villamos, és a villámvédelmi berendezések jogszabályban előírt időszakonkénti felülvizsgálata, karbantartása.
6. Az Intézmény munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozók vizsgáztatásához szükséges anyagi feltételek biztosítása.
7. A tűzvédelmi munka szakmai irányítása, felügyelete, a rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése.
8. A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben fegyelmi, abból eredő káresemény bekövetkezése esetén kártérítési eljárás kezdeményezése.
9. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

II. fejezet

Az Intézmény tűzvédelmi szervezete

Az Intézmény a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását, szakmai irányítását az alábbi tűzvédelmi szervezettel kívánja biztosítani.

- 1./ Igazgató
- 2./ Gazdaságvezető
- 3./ Tűzvédelmi megbízott

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § szerint az olyan üzemeltető esetén, ahol az épület összesített befogadóképessége 500-2000 fő legalább közép fokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni.

Tűzvédelmi megbízott jogállása

- Köteles a tűzvédelmi törvényben, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően végezni munkáját, erről rendszeresen beszámolni a főigazgatónak.

Tűzvédelmi megbízott feladatai

- Tűzvédelmi kérdésekben – külső szerv felé – képviseli az intézmény jogállását.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik annak érvényre juttatásáról.
- Felügyeli, és megszervezi a tűzvédelmi berendezések karbantartását, a tűzvédelmi üzemeltetési napló alapján.
- A tűzoltókészülék karbantartó kimutatása alapján intézkedik a tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos karbantartásának elvégeztetéséről, cseréjéről, esetleges pótlásáról, pénzügyi fedezetének igényléséről.
- Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, erről tájékoztatja a működtetőt és/vagy a fenntartót
- Az intézmény épületeire kiterjedően rendszeres ellenőrző tevékenységet folytat, annak eredményéről tájékoztatja a működtetőt.
- Ellenőrzi a telephelyek területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére.
- Elkészíti, vagy elkészítteti a tűzvédelmi szabályzatot, az időközben megjelenő módosító jogszabályoknak megfelelően aktualizálja azt.
- Részt vesz a katasztrófavédelem ellenőrzéseiben.
- Tűzvédelmi oktatást tart annak érdekében, hogy a dolgozók a munkaterületükre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat, a területen lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák.

III. fejezet

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok az egyes munkakörökben

1. Igazgató feladata

- Az Igazgató tűzvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint látja el, döntési és ellenőrzési jogkörét fönntartva a tűzvédelmi ügyek elvi és gyakorlati lebonyolításával a tűzvédelmi megbízottat bízza meg.
- Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez a szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételeket biztosításáról.
- A tűzvédelmi megbízottat minden olyan tárgyalásra, értekezletre meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés érintve van, véleményét tűzvédelmi ügyben meghallgatja, intézkedésébe bevonja
- Biztosítja a tűzvédelmi megbízott részvételét a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló felújítások, rekonstrukciók, beruházások előkészítésében, megvalósításában.
- Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkába álláskor, továbbá szükség szerint megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, illetve gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben a szakvizsgáztatásról a hatályos jogszabályok szerint.
- Tűzvédelmi szabályszegés esetén felelősségre vonást kezdeményez.

2. Gazdaságvezető feladata

- Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok anyagi fedezetéről.

3. A gondnok, karbantartó tűzvédelmi feladatai

- Az épület területén megfelelő rendet köteles tartani. Gondoskodik a szabad területek gáztalanításáról, gondozásáról.
- Az épületben elhelyezett tűzoltó eszközöknél (tűzoltó készülék, tűzcsap) tapasztalt rendellenességeket (sérülés, használták, a sugárcső, a nyomásmérő vagy a tömlő hiányzik, stb.), illetve annak hiányát az igazgató és a tűzvédelmi megbízott felé azonnal köteles jelenteni.
- Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi intézkedés megtétele érdekében az igazgatót a gazdaságvezetőt vagy a tűzvédelmi megbízottat köteles értesíteni.
- A bekapcsolva felejtett világítás, valamint egyéb készülék, berendezés kikapcsolása, áramtalanítása.
- Tűz esetén a tűzoltóság értesítése, a tűzriadó tervben meghatározottak szerinti intézkedések megtétele.
- A helyszínre érkező tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése, a tűzoltás-vezető intézkedéseinek végrehajtása.

4. A dolgozók tűzvédelmi kötelezettségei és feladatai

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni, az előírásokat megismerni és azokat a munkája során betartani.
- A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást okozhat.
- A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani, eltörleszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Köteles a tűzoltó eszközök szakszerű kezelését elsajátítani.
- Köteles az igazgatót tájékoztatni az észlelt szabálytalanságokról.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- Köteles tűz esetén a tűzriadó terv szerinti intézkedéseket megtenni.
- A munkahely jellegétől függően a napi munka befejezésekor a munkát végző dolgozó ellenőrzi a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről.

5. A tanulók tűzvédelmi kötelezettségei és feladatai

- A tanulói tűzvédelmi oktatásokon való részvétel.
- A vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása.
- Kiűritési gyakorlat alkalmával a tűzriadó tervben foglaltak szerint az épület azonnali elhagyása.
- Tűz esetén a tanár értesítése, aki azonnali intézkedésre jogosult, illetve kötelezett.

IV. fejezet

Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás

Tűzvédelmi oktatás

Minden dolgozót az alább felsorolt esetekben a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban illetve továbbképzésben kell részesíteni.

- munkába álláskor,
- évenként,
- a munkahely, a munkakör vagy a munkafolyamat megváltozása, technológiai változás esetén,
- hosszabb távollét után (fél év),
- minden olyan esetben, amikor szükségessé válik (pl.: tűzeset kapcsán)

Tűzvédelmi oktatás nélkül a dolgozót munkába állítani nem lehet.

Az oktatásnak az alábbiakra kell kiterjednie:

- a helyi tűzvédelmi szabályzatban foglaltakra
- az oktatási-, vagy munkaterület, a használt anyag, a tevékenység tűzveszélyességére
- a megelőző tűzvédelmi előírások, a tilalmak betartásának fontosságára
- a tűzoltó eszközök és egyéb biztonsági berendezések szakszerű kezelésére
- a tűzoltó készülékek oltóhatásának ismertetésére
- a tűzriadó tervben meghatározott feladatokra, a menekülési útvonalakra
- a tűz esetén követendő magatartásra
- a menekülés szervezett formában történő végrehajtására
- a tűzjelzés lehetőségeire és módjára
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire

Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége

- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök meghatározását, a szakvizsga törzsanyagát a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szabályozza.
- A szakvizsgával rendelkező személynek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője a szakvizsga bizonyítványba bejegyzett időpont megjelölésével igazolást ad ki. A továbbképzéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása a gazdasági vezető feladata, a képesítés megszerzése pedig a dolgozó kötelessége. Ennek hiányában az említett képesítéshez kötött munkakört nem láthatja el.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- Tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a munkát közvetlenül irányítónak is.
- A tűzvédelmi szakvizsgákról nyilvántartást kell vezetni.

Az intézmény által végzett tevékenységek között az alábbi foglalkozási ág fordul elő:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

V. fejezet

Tűzriadó terv, tűzjelzés és a tűzeset bejelentése

Tűzriadó terv

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni az alább felsorolt esetekben:

- épületrészre, épületre, ha az
 - menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 - oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 - tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 - 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
- épületrészre, épületre, szabadterre, ha az
 - olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 - 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

A fentiek alapján az épületekre vonatkozóan tűzriadó tervet kell készíteni.

A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell:

- a tűzjelzés módját;
- a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
- a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
- a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
- a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerezési helyek, a kiürítési útvonalak és az 50 fő feletti helyiségek esetében a megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A felsorolt szempontokat, jelöléseket a tűzriadó tervnek naprakészen kell tartalmaznia. A tűzriadó terv egy példányát a portán vagy állandó ügyeleti helyen kell elhelyezni a „Tűzvédelmi iratok” között.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

A tűzjelzés és a tűzeset bejelentése

Aki tüzet, illetve annak közvetlen veszélyét észleli vagy más rendkívüli esetet tapasztal, arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105 vagy a 112-es telefonszámon azonnal értesíteni. Indokolt esetben közüzemi szolgáltatók (DÉMÁSZ, DÉGÁZ) veszélyelhárítási csoportját is.

Tűz esetén a tűzoltóságnak jelezni kell:

- a tűzeset pontos helyét, címét, megközelítési lehetőségét,
- mi ég, emberélet van-e veszélyben,
- a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket,
- az épület rendeltetését, a tűz melyik szinten keletkezett,
- a jelző személy nevét, a használt telefonkészülék számát.

Tűzjelzés utáni feladatok:

- az épület területén tartózkodó személyek értesítése, riasztása, menekítés
- a tűzoltás megkezdése,
- az érintett helyiségek kulcsainak előkészítése, kapuk kinyitása,
- a tűzriadó terv előkészítése, a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése.

Minden tűzesetről tájékoztatni kell:

- Tűzoltóságot
- Igazgatót
- Tűzvédelmi megbízottat

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszünt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak, a kár színhelyét biztosítani kell, vagyis változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálatot tartó vezető intézkedéséig.

VI. fejezet

A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak
 - a. az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti
 1. instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,
 2. 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiai instabil gáz,
 3. 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
 4. 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
 5. A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 6. 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,
 7. 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
 8. 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
 9. 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 10. 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
 11. A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,
 - b. a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 1. a 21 °C alatti zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék,
 2. a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 3. az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbánáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
 4. a legalább 50 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,
 - c. az a) és b) pontba, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 1. az éghető gáz,
 2. az éghető gőz, köd,
 3. a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,
 4. a 21 °C alatti zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 5. a legalább 21 °C zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbánáspontja legfeljebb 55 °C, valamint,



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

6. az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.
- Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak
 - a. a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül
 1. az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
 2. az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
 3. az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 4. az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
 5. a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
 6. a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 7. a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
 8. az E, F és G típusú szerves peroxid,
 - b. a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 1. az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
 2. az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
 3. az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint
 4. a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,
 - c. az a) és b) pontba, valamint a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 1. az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,
 2. az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
 3. a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B- F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
 4. az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 5. az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 6. az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.
 - Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
 - a. a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- b. az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c. a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

2. Általános tűzvédelmi szabályok

- a) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - 1. az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - 2. a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - 3. tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - 4. folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - 5. a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - 6. a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - 7. a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- b) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- c) A tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- d) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- e) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- f) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- g) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- h) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

3. Dohányzás

- a) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- b) Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

4. Tárolás szabályai

- a) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

5. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok és éghető folyadékok tárolási előírásai

- a) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- b) Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- c) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
- d) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pincszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
- e) Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
- f) A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
- g) Az edények csak kiöntőnyílással felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén

- h) Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbi táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

A helyiség alapterülete (m ²)	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett mennyisége (liter)	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)
0-50	10	30

- i) Az anyagok maximális tárolási mennyisége
- fém szekrényben 20 liter,
 - robbanásgátló szekrényben 50 liter,
 - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- j) A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
- k) Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

6. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak

- a) *kiürítés*: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadterén tartózkodó személyek eltávoztatása, eltávolítása tűz esetén, ami a tartózkodási hely elhagyásától az átmeneti védett tér vagy a biztonságos tér eléréséig tart,
- b) *kiürítés első szakasza*: a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart,
- c) *kiürítés második szakasza*: a kiürítés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart,
- d) *menekülési útvonal*: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
- e) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- f) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

7. Tüzelő-, fűtőberendezések

- a) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- b) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

8. Tűzoltó készülék, felszerelés

- a) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként az alábbi táblázat szerint:

tőanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály	Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
	A	B				
1	5A	21B		50	2	6
2	8A	34B		100	3	9
3		55B		200	4	12
4	13A	70B		300	5	15
5		89B		400	6	18
				500	7	21

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	2	6

- b) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- c) A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- d) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Járművön készenlétben tartott tűzoltó készülékek

- a) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege
- meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os
 - meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os
- A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

- a) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- b) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- c) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
- az előírt készenléti helyen van-e,
 - rögzítése biztonságos-e,
 - látható-e,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - használatát nem ütközik-e akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

- g. hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - h. fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - i. karbantartása esedékes-e,
 - j. készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - k. állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- d) A tűzoltó készülékekről a készenlétkben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
- a. a létesítmény nevét és címét,
 - b. a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - c. a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 - d. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétkben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - e. a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

9. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

- a) A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalmasszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
- b) A rendezvény felelős szervezője által az a pontban meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza
- a. a kiürítési számítást,
 - b. a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
 - c. a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 - d. a tűz esetén szükséges teendőket és
 - e. a tűz jelzésének és oltásának módját.
- c) A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

10. Járművek

- a) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
- b) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- c) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

- d) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

11. Felülvizsgálat, karbantartás

- a. Az Üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
- b. Az Üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- c. Az Üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.
- d. Az Üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.
- e. Az Üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.
- f. Az Üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
- a. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 - b. szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a g) pontban előírtakat,
 - c. az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
 - d. a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
- g. Az Üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
- a. kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - b. sértetlen állapotáról,
 - c. észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - d. működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - e. működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
 - f. működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről
 - g. való szemrevételezéses meggyőződést.
- h. Az Üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
- a. az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
 - b. az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.
- i. A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- a. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
 - b. szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
 - c. a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
 - d. a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.
- j. A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.
- k. A jogosult személy a karbantartás során
- a. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
 - b. elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
 - c. a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
 - d. a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
 - e. indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.
- l. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy az m) pontban foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
- m. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
- a. a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
 - b. az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
- n. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
- a. a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
 - b. felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
 - c. azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
 - d. a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
- o. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.
- p. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

12. Villamos berendezés

- a) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- b) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- c) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- d) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- e) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- f) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) legalább 6 évenként,
 - b) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - c) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

13. Tűzveszélyes tevékenység

- a) Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.
- b) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- c) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- d) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- e) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

- f) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- g) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. (3. melléklet)
- h) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- i) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- j) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- k) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- l) **Az Intézmény épületeiben tanítási időben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak indokolt esetben az intézményvezető, tagintézményvezető, vagy a tűzvédelmi megbízott engedélyével lehet. Az Intézmény területén tanítási időn kívül végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, a feltételek megállapítása a munkát végző személy kötelezettsége. A más munkáltató által végzett tűzveszélyes tevékenységet valamely helyi vezetővel, vagy a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni kell.**

14. Üzemanyagtöltő tűzvédelmi szabályai

- a) Önkiszolgáló töltőállomásokon minden kútoszlophoz 1 db, legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell a kútoszlopok közelében elhelyezni.
- b) A kezelőépületben, vagy a kútoszlop közelében jól hozzáférhetően 1 db, legalább 2 m² nagyságú, természetes alapanyagú (műszálmentes), égéskésleltetett takarót vagy tűzoltó takarót kell elhelyezni a személyek mentésére.
- c) Az üzemanyagtöltő állomásokon minden megkezdett 3 kútoszlop után és a töltőaknánál a legalább 100 liter folyékony szénhidrogén felítatására alkalmas anyagot, vagy 0,05 m³ nem éghető száraz felítató anyagot (kovaföld-zeolit tartalmú őrleményt, vagy egyéb szorbens anyagot) kell készenlétben tartani 1–1 db hosszú nyelű szórólappal.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- d) Az üzemanyag kizárólag álló motorú és rögzített helyzetű jármű tartályába vagy megfelelő antisztatikus edénybe vagy fém kannába, hordóba tölthető.
- e) Töltőállomásokon üzemanyag kiszolgálásakor, töltéskor nem kell antisztatikus ruházatot viselni.
- f) Üzemanyag acélból készült, tömören zárható, töltésszint-korlátozóval nem rendelkező edényekbe az edények űrtartalmának 97%-ig, korlátozás nélkül tölthető.

1. sz melléklet

Munkát elrendelő szervezeti egység, személy:

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A munkavégzés helye:

<u>A munkavégzés ideje:</u>	201..	hónap	nap	órától
	201..	hónap	nap	óraig

A munkát végzők neve:

beosztása:

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

Az engedélyezett tevékenység leírása:

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)?

NEM

IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata:.....

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az OTSZ 184-186§ előírásai, valamint a 201.. év hónapnapon megtartott helyszíni felmérés alapján az általános, és az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

A munkavégzés helyén az alábbi **tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket** kell készenlétbe helyezni:

..... 201..... év hónap..... nap

munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő– tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)

..... 201..... év hónap..... nap

a létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok betartásáért büntetőjogilag **felelősséget vállalok**:

munkát végző aláírása

munkát végző aláírása

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2.sz melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 201.....év.....hó.....nap,
Kétegyháza,utca/útszám alatti hivatalos helyiségében.
Szervezeti egység neve:

Jelen vannak: a létesítmény részéről:

Tárgy: Tűzriadó Tervben foglaltak éves gyakoroltatása, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4 -a alapján.

Az épület vezetői meggyőződtek a tűzriadó terv állandó hozzáférhetőségéről,
(portán) ezt követően a tűzriadó tervben foglaltakat pontosították.

Ezen belül megvizsgálták:

- o a tűzjelzési feltételeket,
- o az épületben tartózkodók riasztását,
- o az irányításban résztvevő személyek számát,
- o a gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket (pl. karbantartó),
- o a belső riasztás működőképességét,
- o az épület elhagyásának feltételeit, kiürítési útvonalak akadálymentességét,
- o menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőházban) a füst elvezetésére kialakított szerkezetek működőképességét, illetőleg a lehetséges nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetőségét, nyithatóságát,
- o a közművek elzárhatóságának állapotát,
- o a veszélyforrásokat,
- o az épületben tartózkodók feladatait,
- o a kijelölt gyülekezőhelyek megfelelőségét,
- o a tűzoltó készülékek meglétét, műszaki állapotát.

Feladat végrehajtása:

Riasztáskor a tűzriadó tervben meghatározott folyosón és lépcsőházon keresztül elhagyják az épületet a bent tartózkodók.

Értékelés:

Irányítók tevékenysége:

Az épületet a bent tartózkodó személyek elhagyták (kiürítési idő)

201.....év.....hónap.....óra.....perctől,

201.....év.....hónap.....óra.....percig.

Javaslat:

aláírás

aláírás

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

3. sz melléklet

Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló			12 hónap alapkarakbantartás (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
					középkarakbantartás 5 év (+ 2 hónap)	
					teljes karbantartás 10 év (+ 2 hónap)	
fali tűzcsap, oltóvíz tározó	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség használatának módja és felelőse

Az épületekben 50 fő feletti befogadóképességű helyiség az előadó konferencia terem.

Az OTSZ 52 §. és a Kiűrités című, 2.4:2021.07.15 számú Tűzvédelmi Műszaki irányelv szerint

A kiűrités megengedett időtartama az OTSZ 7. melléklet 4. táblázata alapján

	a kiűrités megengedett időtartama (perc), ha a kockázati egység kockázati osztálya			
	NAK	AK	KK	MK
Első szakasz	1	1,5	1,5	1,5
Második szakasz	6	8	8	8

A kiűritésnél figyelembe vehető haladási sebességek a TvMI alapján

a helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen áthaladók létszámsűrűsége (fő/m ²)	vízszintes haladási sebesség m/min (m/s)	haladás lépcsőn m/min (m/s)	
		lefelé	fölfelé
0,5 alatt	40,00 [0,67]	32,00 [0,53]	30,00 [0,25]
0,5-től 1-ig	37,00 [0,62]	30,00 [0,53]	28,00 [0,46]
1-től 2-ig	29,00 [0,48]	23,00 [0,38]	21,00 [0,36]
2-től 3-ig	17,00 [0,28]	14,00 [0,23]	13,00 [0,21]
3 felett	6,00 [0,10]	5,00 [0,08]	4,00 [0,07]

Konferencia terem

A terem 1 db 2*80 cm szabad szélességű kijárattal rendelkezik, amelyek befelé nyílnak. Az ajtókat egy felújítás során kiűrités irányába nyílóra kell cserélni.

A helyiség kiűrités számítása az útvonal hossza alapján:

$$t_{1a} = \frac{25}{28} = 0,89 \quad t_{3a} = 0,89 < t_{meg} (1,5 \text{ perc})$$

Megfelel

Befogadóképesség számítása a nyílászárók szabad szélesség alapján:

$$N = 1,5 * 65 * (2 * 0,8) = 156$$

$$N = 156 \text{ fő}$$

Az épület kiűrités számítása a menekülési útvonal hossza alapján:

$$t_{3a} = 1,5 + \frac{30}{28} = 2,57 \quad t_{3a} = 2,57 < t_{meg} (8 \text{ perc})$$

Megfelel

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A kiürítés időtartama a szabadba vezető nyílászáró szabad szélessége alapján:

$$t_{3c} = \frac{5}{28} + \frac{240}{65 \cdot (2 \cdot 0,8 + 1,0)} = 1,20 \quad t_{3c} = 1,20 < t_{\text{meg}} (8 \text{ perc})$$

Megfelel

Helyiséghasználat módja és felelőse

A kiürítés számításban részletezett nyílászárók használatának biztosítása esetén a kiürítéshez külön személyzet nem szükséges.

A kiürítésért felelős személy: A kiürítéshez külön személy megbízása nem szükséges.

Tűzriadó terv

Az épületek területén, ha bárki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, arról tudomást szerzett, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.

A tüzet a katasztrófavédelem megyei műveletirányítási ügyletére a 105-ös telefonszámon, illetve a 112-es általános segélyhívó számon kell jelezni.

Teendők tűz esetén

1. Tűzjelzés módja

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles a tüzet jelezni:

- Szaggatott csengetéssel
- Élőszóval a környezetét riasztani (tűzilárma Tűz van! Tűz van!)
- Telefonon a tűzoltóságnak a **105-ös** telefonszámon, vagy a **112-es** segélyhívó számon

2. A tűzoltóság, valamint az épületben tartózkodók riasztása

Tűzoltóságra, a tűzjelzés alkalmával a **105-ös, vagy a 112-es** telefonszámon a bejelentést végző személynek az alábbiakat kell közölnie:

- a tüzeset, káreset pontos helyét, címét,
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet veszélyben van-e,
- a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.

A tűzjelzési kötelezettség a mindenkor tüzet észlelő feladata.

Az épület elhagyásának módja:

A tűz észlelését és jelzését követően az épületet a menekülési útvonalon megjelölt útvonalakon el kell hagyni.

Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói

a) Tűzoltás és mentés

Kezdeti időpontban észlelt tűz esetén a dolgozók az épületekben elhelyezett porral oltó tűzoltó készülékek segítségével meg kell kezdjék a tűz oltását. A tanulókkal lévő tanároknak és kollégiumi nevelőknek elsődlegesen nem feladata a tűz oltása, csak kizárólag abban az esetben, ha minden kétséget kizáróan el fogja tudni oltani a tüzet. Nagyobb kiterjedésű tűz esetén az épületet a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni. A tanárok és kollégiumi nevelők elsődleges feladat, hogy a felügyeletük alatt álló tanulókat biztonságos helyre vigyék. A kiürítést követően ellenőrizni kell, hogy maradt-e valaki az épületben. Ha maradt bent valaki és nem biztonságos visszamenni a tűzoltóknak azonnal jelezni kell!

c) Energia ellátás megszüntetése:

Tűzeseti lekapcsolás a menekülési útvonalrajzon jelölt helyen található.

Gázfőelzáró a menekülési útvonalrajzon jelölt helyen található.

d) Információ átadás

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltóknak. Tájékoztatni kell őket a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről.

Tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

Tűzriadó Terv gyakorlása

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.